NAWIEW OGÓŁEM 9000m³/h
STRATY CIEPŁA 19 288 W
ZYSKI CIEPŁA 3 969 W
TEMPERATURA WEWNĘTRZNA +16 ÷ +18°C

SCIANA ODDZIELENIAPOŻAROWEGO REI240

EI120

001 Biblioteka 558.2 m2

002 Obsługa 87.9 m2

003

BUTLE Z GAZEM FM200

Nawilżacz VAPAC

A

B

C